

沙河明德小学学校安全隐患排查报告

学校安全牵连着千家万户，为切实加强我校的安全工作，确保今秋开学工作的顺利进行，保证师生安全万无一失，我校根据上级有关校园安全排查治理的通知精神，成立专项整治工作领导小组，制订了工作方案，进一步明确责任，严格按要求逐项进行认真细致的大排查，现将此次学校安全隐患排查情况汇报如下：

1、教学楼安全状况。经过认真排查，学校教学楼存在安全隐患：

- 1、教室有少许地脚线脱落现象。
- 2、电线检查孔盖有几个破损。
- 3、教学楼二楼防护窗要安装，防止玻璃脱落砸伤学生。

2、教学楼重要设施、场所的安全状况。

检查了学校教学楼用电线路，少数线路存在不规范（从线卡脱出）现象，班级教室的开关和插座、电线没有破损现象，教室内日光灯、电扇悬挂等暂无安全隐患。

三、改进措施：

- 1、教室地脚线脱落现象正在维修中。
- 2、电线检查孔盖破损的已更换。
- 3、教学楼防护窗安装正在申请批复经费。
- 4、电线从线卡脱出的已处理好。

安全工作的落实，并非阶段性的，而是一件长期的工作，我校要以此次安全隐患排查为契机，进一步健全安全工作各项规章制度，深化管理，制定切实可行的整治措施，努力杜绝校园不安全事故发生，为师生创造一个安全和谐的工作、学习和生活环境。

沙河明德小学

2014年8月29日