

## 综合安全检查表

序号	检查项目	检查方法	检查结果	如不符合, 存在的主要问题及整改措施
1	地面清洁, 无积水、无垃圾	查看现场		
2	设备无带病、超负荷运行	查看现场		
3	设备定期保养、维护	查看现场		
4	现场物料按要求堆放	查看现场		
5	现场危化品储量未超过一天用量	查看现场		
6	灭火器处于固定位置, 无乱拿乱放现象	查看现场		
7	现场照明、排风扇完好	查看现场		
8	现场警示标志明显、完好	查看现场		
9	严格执行工艺规程、安全操作规程	查看现场		
10	记录清晰、真实、清洁	查看记录		
11	特殊作业人员持证上岗	查看证件		
12	员工按规定穿工作服	查看现场		
13	正确使用并妥善保管劳保用品	查看现场		
14	员工不得搭乘载货电梯	查看现场		
15	是否定期巡回检查	查看现场		

编制人:  
检查人员:

审核人:

批准人:  
检查日期:

## 节假日安全检查表

序号	检查项目	检查方法	检查结果	如不符合, 存在的主要问题及整改措施
1	节假日值班人员落实情况	查相关通知		
2	节假日安全生产措施的安排落实情况	查相关通知		
3	设备安全状况	查看现场		
4	设备、设施运行情况	查看现场		
5	安全用电、用火	查看现场		
6	环境卫生	查看现场		
7	其他	查看现场		

编制人:  
检查人员:

审核人:

批准人:  
检查日期:

## 电气安全检查表

序号	检查项目	检查方法	检查评议	
			符合	不符合的问题
1	持电工证上岗作业。	查看证件		
2	不单独巡查,巡查不得进入高压设备遮栏内。	查看现场		
3	严格遵守电气安全操作规程和作业票制度。	查看现场 查看票证		
4	检修电器停电后验电,悬挂安全标志牌。	查看现场		
5	按规定穿戴绝缘鞋、绝缘手套,使用绝缘工具。	查看现场		
6	电气检修有监护人。	查看现场		
7	事故停电,无安全措施不得进入遮栏,触及设备的导电部分。	查看现场		
8	人员触电和火灾事故时,立即切断电源,进行抢救。	查看现场		
9	低压设备带电作业设专人监护,相邻带电部分应用绝缘板隔开。	查看现场		
10	大风、雷雨天气严禁室外作业。	查看现场		
11	电气操作人员会使用消防器材。	查看现场 模拟操作		
12	电气安全工具齐全,按照规定使用,定期保养、维护。	查看现场 查看记录		
13	建筑、设备设施防雷、防静电装置定期检测。	查相关检测报告		

编制人:

审核人:

批准人:

检查人员:

检查日期:

## 专业性安全检查表

序号	检查内容、标准	检查方法	检查结果	如不符合,存在的主要问题及整改措施
1	防火、防爆、用火管理及消防设施	查检查、检测报告 查看现场		
2	安全设施、特殊工种及用具等	查检测报告 查看现场		
3	设备安全状况	查看现场		
4	运输车辆安全状况	查看现场		
5	环境卫生	查看现场		
6	库区、设施运行情况	查看现场		
7	人身安全、劳动保护器具	查看现场		
8	其他	查看现场		

编制人:

检查人员:

审核人:

批准人:

检查日期:

序号	季节	检查内容	检查方法	符合	不符合及主要问题
1	春季	春季进行防雷、防静电检测、并符合要求	查现场、看资料		
		重点岗位、要害部位安全情况			
		其它			
2	夏季	设备的降温设置完好	查现场、		

季节性安全检查表

		人员的防暑工作	看资料		
		防汛物资及防汛准备工作			
		防大风工作			
		防触电			
		其它方面			
3	秋季	危险化学品的防火防爆	查现场、看资料		
		设备的防冻保温			
		其它			
4	冬季	防冻防滑工作	查现场、看资料		
		防寒工作			
		防火防爆			
		其它			

检查人员:

检查日期: