

设备名称：低压室

存放位置：

设备编号：

版本： HT---QR---ZB---03

序号	点检项目	点检项次	点检内容	标准	点检标识	点检周期	年 月 巡 检 记 录																														
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	安全防护	(1)	检查门锁、标识	配电房门上配电房标识齐全，门锁完好，各处门、窗完好，柜门完整	√	1/班																															
		(2)	检查地面绝缘板	配电房地面绝缘隔板无损坏	√	1/班																															
2	照明消防	(3)	检查照明、消防	配电室内照明足够良好，消防设施、安全用具齐全有效	√	1/班																															
3	异响异味	(4)	检查室内有无异味、异响	柜内应无放电声、异味和不均匀的机械噪声，柜体温升正常	√	1/班																															
4	排水防水	(5)	检查排水、防水、防鼠	配电室内排水通畅，屋面、地下无渗水现象；防虫、防鼠设施完善	√	1/班																															
		(6)	检查电缆沟	确保电缆井沟内无积水和污物	√	1/班																															
5	温湿度	(7)	检查室内温湿度	室内环境温度不应超过 30 摄氏度，相对湿度应小于 50%	√	1/班																															
6	柜体电器	(8)	检查变压器有无异常异味，变压器温度显示是否异常 ★	无变形，无烧焦，无异味，无异响	√	1/班																															
		(9)	检查电容补偿柜有无异常	无变形，无烧焦，无异味	√	1/班																															
		(10)	检查即时功率因数 ★	功率因数应不低于0.9	√	1/班																															
		(11)	检查柜体外观	柜体无过热、变形、下沉，各封闭板螺丝应齐全，无松动、锈蚀、接地应牢固可靠	√	1/班																															
		(12)	检查电缆、桥架	电缆电路，桥架扣整严实，电缆桥架完好无损；电缆、电缆头应完整清洁，接地线良好，无发热破裂现象	√	1/班																															
		(13)	检查各电气柜指示	屏上指示灯、带电显示器指示应正常，选择开关、机械操作把手投切位置应正确，分合闸指示正确	√	1/班																															
备注记录																																					
点检符号	完好：√； 异常：×； 停机/休班：T	点检人：																																			
		点检人代码		A（姓名/工作证号）：															B（姓名/工作证号）：																		
备注																																					